

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Рыбинск
(место составления акта)

20 сентября 2018 года
(дата составления акта)

14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 146/18-лв

По адресам: г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 22а (помещение первого этажа № 25; помещения второго этажа №№ 5, 14); Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д. 55 (помещение первого этажа № 18; помещения второго этажа №№ 23, 24).

На основании приказа департамента образования Ярославской области от 31 августа 2018 года № 554/05-26 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении государственного казённого учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Наставник» (далее – соискатель лицензии), г. Рыбинск.

Общая продолжительность проверки: 5 (пять) рабочих дня.
Акт составлен департаментом образования Ярославской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
руководитель соискателя лицензии

Савин Г.И.

14.09.2018

(дата)

11.00

(время)



(подпись)

Лица, проводившие проверку:

- Бусурина Наталия Николаевна, главный специалист департамента;
- Фомина Елена Александровна, главный специалист департамента.

При проведении проверки присутствовал Савин Г.И., руководитель соискателя лицензии.


В ходе проведения проверки установлено:

– здания, помещения, технические средства, оборудование, иные объекты, которые предполагается использовать соискателем лицензии при осуществлении образовательной деятельности по реализации образовательных программ, относящихся к подвиду дополнительного

образования: дополнительное образование детей и взрослых, соответствуют лицензионным требованиям.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: –


Подписи лиц, проводивших проверку:

Бусурина Н.Н.



(подпись)

Фомина Е.А.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:

Руководитель соискателя лицензии:

Савин Г.И. 20 сентября 2018 года



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Ярославль
(место составления акта)

20 сентября 2018 года
(дата составления акта)

09:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 145/18-лд

По адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 77.

На основании приказа департамента образования Ярославской области от 31 августа 2018 года № 553/05-26 была проведена документарная проверка в отношении государственного казённого учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Наставник» (далее – соискатель лицензии), г. Рыбинск.

Общая продолжительность проверки: 13 (тринадцать) рабочих дней.
Акт составлен департаментом образования Ярославской области.

Лица, проводившие проверку:

- Капустина Елена Юрьевна, заместитель начальника отдела департамента;
- Бусурина Наталия Николаевна, главный специалист департамента.

В ходе проведения проверки установлено:

- 1) в представленных соискателем лицензии заявлении и документах содержатся полные и достоверные сведения;
- 2) сведения, содержащиеся в представленных соискателем лицензии заявлении и документах, соответствуют положениям частей 1 и 3 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- 3) сведения о соискателе лицензии, содержащихся в представленных заявлении и документах, соответствуют сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц и других федеральных информационных ресурсах, в том числе подтверждены сведения о наличии у соискателя лицензии:
 - на законном основании здания, помещений, которые предполагается использовать при оказании образовательных услуг по реализации образовательных программ, относящихся к подвиду дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых;
 - санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной

деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Прилагаемые к акту документы: –

Подписи лиц, проводивших проверку:

Капустина Е.Ю.


(подпись)


Бусурина Н.Н.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:

руководитель соискателя лицензии

Савин Г.И. 20 сентября 2018 года


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись
уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 16 » апреля 2018 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя


№ 86

В период с 05 апреля 2018 года по 16 апреля 2018 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пушкина, д.61 на основании распоряжения №86 от 29.03.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена внеплановая выездная проверка в отношении государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» (далее по тексту ГКУ СО ЯО «Наставник»), юридический адрес: 152934, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пушкина, д.61, (ИНН 7610072344 ОГРН 1067610056018, объект защиты относится к категории высокого риска).

Продолжительность проверки: с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. 05.04.2018 года, с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. 09.04.2018 года, с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. 16.04.2018 года.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней / 4 часа.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» Савин Г.И. 29.03.2018 года в 16 ч. 00 мин. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Груздев Павел Александрович.

При проведении проверки присутствовали: директор ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» Савин Геннадий Ильич.

В ходе проведения проверки установлено: ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» Савин Г.И., расположено по адресу: г. Рыбинск ул. Ухтомского, д.22А, представляет собой комплекс зданий, а именно: здание приемно-реабилитационного отделения (Литера А), здание прачечной (Литера Б).

Здание приемно-реабилитационного отделения (Литера А) представляет собой двухэтажное строение 1958 года постройки. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля шифер по деревянной обрешетке. Общая площадь здания 550,3 кв.м. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1. Здание находится в районе выезда ФГКУ «20ФПС по Ярославской области» ПСЧ-8 (в нормативном времени прибытия пожарных подразделений в соответствии со ст. 76 ФЗ-123). Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие, пригодное для проезда пожарной

техники. Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещений о пожаре на пульт ЦППС ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской области.

Здание прачечной (Литера Б) представляет собой двухэтажное строение 1989 года постройки. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля шифер по деревянной обрешетке. Общая площадь здания 229,4 кв.м. Класс функциональной пожарной опасности Ф4.3, Ф5.1, Ф5.2. Здание находится в районе выезда ФГКУ «2ОФПС по Ярославской области» ПСЧ-8 (в нормативном времени прибытия пожарных подразделений в соответствии со ст. 76 ФЗ-123). Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие, пригодное для проезда пожарной техники. Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены.	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.			

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось;

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний 14.09.2017 года отделом надзорной деятельности по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области выдано предписание № 183/1/1(79) от 14.09.2017 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности, срок исполнения, которого истекает 02.04.2018 года. Предписание № 183/1/1(79) от 14.09.2017 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности выполнено в полном объеме.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) М.П.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) М.П.

Прилагаемые документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору
Груздев Павел Александрович

«16» апреля 2018 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор ГКУ ЯО СРЦ «Наставник» Савин Геннадий Ильич

«___» апреля 2018 года

(подпись)

(подпись) М.П.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)

E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 30 » ноября 2018 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 320

В период с 02 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д. 55 на основании распоряжения №320 от 29.10.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Наставник" (далее по тексту ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»), юридический адрес: 152934, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 61 (ИНН 7610072344 ОГРН 1067610056018). Объект защиты по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д. 55 относится к категории высокого риска.

Продолжительность проверки: с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. 02.11.2018 года, с 10 ч. 30 мин. по 12 ч. 30 мин. 23.11.2018 года, с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. 30.11.2018 года.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней / 5 часов.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» Савин Геннадий Ильич 29.10.2018 года в 15 ч. 20 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Груздев Павел Александрович.

При проведении проверки присутствовал: директор ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» Савин Геннадий Ильич.

В ходе проведения проверки установлено: На территории ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки д.55 имеется два здания и одно сооружение, а именно: Литера А, А1. Здание социально-реабилитационного центра, Литера Г. Сарай, модульная котельная на твердом топливе.

Здание социально-реабилитационного центра (Литера А, А1), представляет собой двух этажное здание, Литера А-1984, А1-1966 года постройки, стены кирпичные, перекрытия междуэтажные кирпичные сводчатые, перекрытие чердачное деревянное утепленное, кровля металлочерепица по деревянным стропилам и обрешетке, отопление от собственной котельной на твердом топливе, освещение электрическое. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1. Объект защиты находится в районе выезда ОП ПСЧ-8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области» (в нормативном времени прибытия по-

жарных подразделений в соответствии со ст. 76 ФЗ-123). Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре 2-го типа, которые на момент проведения проверки находятся в исправном состоянии. Заключен договор на техническое обслуживание системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (Договор №15а/у-18 от 01.10.2018 года, ООО «Верхневолжская производственная сеть»). Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещений о пожаре на пульт ЦППС ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области». На момент проверки радиоканальная связь находится в исправном состоянии. Организовано техническое обслуживание радиоканальной связи (Договор №723-МТ от 18.10.2018 года, ЯОО-ООО ВДПО). Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (Акт сдачи работ на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения здания от 09.2018 года, ООО «Союзантисептик»). Руководитель организации прошел обучение по программе пожарно – технического минимума. В здании имеются первичные средства пожаротушения имеются первичные средства пожаротушения. С персоналом проводятся инструктажи по мерам пожарной безопасности. На момент проведения проверки уборка прилегающей территории от горючего мусора проведена.

Сарай (Литера Г), представляет собой одноэтажное здание, стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, кровля рулонная. Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2. Объект защиты находится в районе выезда ОП ПСЧ-8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области» (в нормативном времени прибытия пожарных подразделений в соответствии со ст. 76 ФЗ-123).

директор ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» Савин Г.И. в адрес ОНД и ПР по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области добровольно представил копии следующих документов (вх.№3406-2-5-35 от 20.11.2018 года), а именно: Копия договора №15а/у-18 «техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре», Копия договора №723-мт «техническое обслуживание объектовой станции радиоканальной системы передачи извещений о-пожарах», Копия договора № 162 от 10 ,09.2018г. «огнезащитная обработка деревянных конструкций», Акт сдачи работ на огнезащитную обработку древесины, Копия акта проверки световых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей, Копия акта измерения уровня звука системы оповещения эвакуацией людей, Копия договора № 12 а/у-18 «техническое обслуживание электрооборудования в помещениях», Копия договора № 12 б/у-18 «техническое обслуживание системы вентиляции», Результаты по испытанию внутреннего противопожарного водоснабжения, Результаты по испытанию пожарных рукавов, Акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре. Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения для помещений, Протокол проверки знаний по специальности «Операторы котельной», Акт приёмки выполненных работ по испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений, Технический паспорт на здание социально – реабилитационного центра, инструкция о мерах пожарной безопасности стационарного отделения, по адресу: г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д.55, Расчет категорий помещений г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д.55 по врывопожарной и пожарной опасности, расчет огнетушителей для помещений г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д.55, 2014 год, Акт выполненных работ по огнезащитной обработке металлических конструкций (косоуров) лестницы, журнал учета инструктажей по пожарной безопасности, журнал учета огнетушителей.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
<u>Лит. А, А1. Здание социально-реабилитационного центра,</u> <u>Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д.55</u>			
1.	Аппаратура автоматической установки пожарной сигнализации, не формирует сигналы на отключение вентиляционных систем.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.83, СП 5.13130.2009 п.4; СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование (с 01.01.2004 взамен СНиП 2.04.05-91) п.12.4	ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», директор Савин Г.И.
2.	Части здания различных классов функциональной пожарной опасности не	ст. 4, ч. 3; ст. 37 ч. ч. 1,2,3; ст. 87 ч. ч.3,7, ст. 88 ч. ч. 1, 2, 3, 13 Федерального закон № 123-ФЗ от	ГКУ СО ЯО СРЦ «Настав-

	разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, а именно складское помещение №25 (Ф5.2) от помещений №23, 24 (Ф1.1) расположенных на первом этаже здания Лит.А, А1., согласно Техническому паспорту на здание социально-реабилитационного центра, г. Рыбинск ул. Пятилетки, д.55, инв.№20.0.04495 по состоянию на 12.03.2014 года.	22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение к Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года таблицы №23, №24; п. п. 5.3.1, 5.3.2 Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п. 4.17, 5.2.6 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.5.14; 7.4; 7.5.	ник», директор Савин Г.И.
3.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещения №25 первого этажа здания Лит. А, А1. (согласно Техническому паспорту на здание социально-реабилитационного центра, г. Рыбинск ул. Пятилетки, д.55, инв.№20.0.04495 по состоянию на 12.03.2014 года), фактически используемое как склад, обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.20	ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», директор Савин Г.И.
4.	Части здания различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, а именно складское помещение №21 (Ф5.2) от помещений №22, 23 (Ф1.1) расположенных на первом этаже здания Лит.А, А1., согласно Техническому паспорту на здание социально-реабилитационного центра, г. Рыбинск ул. Пятилетки, д.55, инв.№20.0.04495 по состоянию на 12.03.2014 года.	ст. 4, ч. 3; ст. 37 ч. ч. 1,2,3; ст. 87 ч. ч.3,7, ст. 88 ч. ч. 1, 2, 3, 13 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение к Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года таблицы №23, №24; п. п. 5.3.1, 5.3.2 Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п. 4.17, 5.2.6 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.5.14; 7.4; 7.5.	ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», директор Савин Г.И.
5.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещения №21 первого этажа здания Лит. А, А1. (согласно Техническому паспорту на здание социально-реабилитационного центра, г. Рыбинск ул. Пятилетки, д.55, инв.№20.0.04495 по состоянию на 12.03.2014 года), фактически используемое как склад, обозна-	ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.20	ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», директор Савин Г.И.

	чение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
6.	Пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками I-го типа) с заполнением проемов в противопожарных преградах	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п.5.2.6. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.5.14*	ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», директор Савин Г.И.
7.	Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты осуществлен не в соответствии с пунктами 468, 474 ППР в РФ, а также приложениями №1 и 2 к ППР в РФ в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465	ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», директор Савин Г.И.
8.	В разработанной инструкции о мерах пожарной безопасности, организации не отражены следующие вопросы: допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.461 пп. «Л»	ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», директор Савин Г.И.
9.	В разработанной инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта; организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре); отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.	ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.462 пп. «А, Б, В, Г»	ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», директор Савин Г.И.
Лит. Г. Сарай, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д.55			
10.	Помещения сарая Лит. Г. используемые как склад твердого топлива (согласно Техническому паспорту на здание социально-	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.83, СП 5.13130.2009, приложение А	ГКУ СО ЯО СРЦ «Настав-


	реабилитационного центра, г. Рыбинск ул. Пятилетки, д.55, инв.№20.0.04495 по состоянию на 12.03.2014 года), не защищены системой автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.	(обязательное), Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) п.4	ник», директор Савин Г.И.
11.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений здания Лит. F. (согласно Техническому паспорту на здание социально-реабилитационного центра, г. Рыбинск ул. Пятилетки, д.55, инв.№20.0.04495 по состоянию на 12.03.2014 года), фактически используемое как склад, обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.20	ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», директор Савин Г.И.
Сооружение модульной котельной на твердом топливе, расположенное на территории ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д.55			
12.	Помещение склада пеллетов модульной котельной на твердом топливе, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке (Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности согласно расчету – В1).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.83, СП 5.13130.2009, приложение А (обязательное), Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) п.4	ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», директор Савин Г.И.
13.	Помещение склада пеллетов модульной котельной на твердом топливе, не защищено системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке (Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности согласно расчету – В1).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.84, СП 3.13130.2009 таблица 2, Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03) п.3.22	ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», директор Савин Г.И.
14.	Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации для пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения (Помещение склада пеллетов модульной котельной на твердом топливе, S=19,14 кв.м, категория - В1).	ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.2	ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», директор Савин Г.И.
15.	Помещение котельной, не защищено системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке (Категория помещения по взрывопожарной	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.83, СП 5.13130.2009, приложение А (обязательное), Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими уста-	ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», директор Савин Г.И.


	и пожарной опасности согласно расчету – В2).	новками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) п.4	
16.	Помещение котельной, не защищено системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке (Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности согласно расчету – В2).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.84, СП 3.13130.2009 таблица 2, Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03) п.3.22	ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», директор Савин Г.И.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось;

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Прилагаемые документы: Предписание № 320/1/1(211) от 30.11.2018 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:
 Заместитель главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору
 Груздев Павел Александрович

«30» ноября 2018 года


 (подпись) М.П.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» Савин Геннадий Ильич.

«30» ноября 2018 года
 (подпись)


 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственное учреждение -
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в г. Рыбинске Ярославской области
(межрайонное)

А К Т

№ 148

от 20.09.2018

Составлен главным специалистом-экспертом отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Кононовой Н.В. в присутствии директора ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» Савинова Г.И., главного бухгалтера ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» Гусевой Ю.Н. по факту льготной работы Иванова Александра Станиславовича, 10.07.1958 г.р., в организации ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» **в качестве машиниста (кочегара) котельной** в период 01.01.2007 - 16.05.2014 в соответствии с п.2 ч.1 ст.30 Федерального закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», со Списком № 2 (раздел XXXIII «Общие профессии», поз.23200000-13786), утвержденным Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 № 10.

Основанием для проверки является п. 9 ст. 21 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Решение начальника управления ПФР в г. Рыбинске Ярославской области (межрайонного) о проведении выездной проверки № 230 от 06.09.2018.

На проверку представлены следующие документы:

1. Устав общества с ограниченной ответственностью ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник».
2. Личная карточка — Т-2.
3. Штатные расписания 2007-2014.
4. Должностная инструкция «машиниста (кочегара)» от 01.01.2007.
5. Трудовой договор.
6. Приказы по личному составу и основной деятельности 2007-2014.
7. Расчетные листки по начислению заработной платы 2007-2014.
8. Табели учета рабочего времени 2007-2014.
9. Карточки учета поступления и списание угля 2007-2014.

Проверкой установлено:

1. Уставом ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» от 2011 года основными целями деятельности Учреждения являются:

- социальная, медико-психолого-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение временного проживания и содержания в установленном порядке на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

2. В личной карточке ф. Т-2: Иванов Александр Станиславович, 10.07.1958 года рождения, принят с 01.01.2007 кочегар 6 разряда (приказ № 265 от 09.01.2007), уволен 16.05.2014 (приказ № 199 от 16.05.2014).

3. В штатных расписаниях с 2007 года значатся структурные подразделения – социально-реабилитационное отделение «Убежище», Кризисное отделение, должность – машинист (кочегар) котельной.

4. В должностной инструкции «машиниста (кочегара)» значатся следующие обязанности:

- Обслуживает водогрейные и паровые котлы с суммарной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГД ж/ч (свыше 20 до 65 Г/кал/ч) или обслуживает в котельной

отдельные водогрейные и паровые котлы с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающие на твердом топливе;

- Заполняет и опоражняет паропроводы;
- Дробление угля, подготовка и подноса топлива в котлам;
- Удаление золы и шлака в отведенное место;
- Ведение учета расхода топлива;
- Проводит профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов и участвует в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов;

5. В трудовом договоре № 261 от 01.01.2007 по основному месту работы значится: Иванов Александр Станиславович принят на работу с 01.01.2007 в должности машиниста (кочегара) котельной, режим работы согласно графику.

6. Приказом от 09.01.2007 № 265: «принять Иванова Александра Станиславовича на постоянную работу в структурное подразделение: социально-реабилитационное отделение «Убежище» в должности машиниста (кочегара), разряд ЕТС: 6».

Приказ № 419 от 10.05.2007 «Об окончании отопительного сезона 2006-2007г.», считать отопительный сезон законченным 21.05.2007.

Приказ № 156 от 26.05.2008 «Об окончании отопительного сезона 2007-2008г.», считать отопительный сезон законченным 12.05.2008, заведующему СРО «Убежище» обеспечить работу котельных в летний период целью бесперебойной подачи горячей воды для хозяйственных нужд, нужд пищеблока и обеспечения санитарно-гигиенических потребностей воспитанников.

Приказ № 183 от 04.05.2009 «Об окончании отопительного сезона 2008-2009г.», считать отопительный сезон законченным 05.05.2009, заведующему СРО «Убежище» обеспечить работу котельных в летний период целью бесперебойной подачи горячей воды для хозяйственных нужд, нужд пищеблока и обеспечения санитарно-гигиенических потребностей воспитанников.

Приказ № 167 от 30.04.2010 «Об окончании отопительного сезона 2009-2010г.», считать отопительный сезон законченным 04.05.2010, заведующему СРО «Убежище» обеспечить работу котельных в летний период целью бесперебойной подачи горячей воды для хозяйственных нужд, нужд пищеблока и обеспечения санитарно-гигиенических потребностей воспитанников.

Приказ № 157 от 29.04.2011 «Об окончании отопительного сезона 2010-2011г.», считать отопительный сезон законченным 04.05.2011, заведующему СРО «Убежище» обеспечить работу котельных в летний период целью бесперебойной подачи горячей воды для хозяйственных нужд, нужд пищеблока и обеспечения санитарно-гигиенических потребностей воспитанников.

Приказ № 148 от 27.05.2012 «Об окончании отопительного сезона 2011-2012г.», считать отопительный сезон законченным 01.05.2012, заведующему СРО «Убежище» обеспечить работу котельных в летний период целью бесперебойной подачи горячей воды для хозяйственных нужд, нужд пищеблока и обеспечения санитарно-гигиенических потребностей воспитанников.

Приказ № 216 от 06.05.2013 «Об окончании отопительного сезона 2012-2013г.», считать отопительный сезон законченным 07.05.2013, заведующему СРО «Убежище» обеспечить работу котельных в летний период целью бесперебойной подачи горячей воды для хозяйственных нужд, нужд пищеблока и обеспечения санитарно-гигиенических потребностей воспитанников.

Приказом от 16.05.2014 № 199, Иванов А.С. уволен 16.05.2014.

7. В расчетных листках по начислению заработной платы Иванов А.С. значится в период с января 2007 по февраль 2014: должность – машинист (кочегар) котельной, заработная плата начислена ежемесячно отвлечений от основной работы не значится.

8. В табелях учета рабочего времени значится Иванов А.С. - машинист (кочегар) котельной. Период январь 2007 - февраль 2014 отработан полностью без отвлечений от работы.

9. В представленных карточках учета поступления и списания угля за период с января 2008 года по декабрь 2013 года указаны закупки угля у сторонних организаций и списание в структурные подразделения: социально-реабилитационное отделение «Убежище», Кризисное отделение.

С 01.03.2014 года обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или обслуживает в котельной отдельные водогрейные и паровые котлы с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), перевели на другое топливо: -пеллеты (прессованные древесные гранулы).

Других документов, подтверждающих льготный характер работы Иванова Александра Станиславовича, 10.07.1958 года рождения, в качестве машиниста (кочегара) котельной (на угле), не имеется.

Заключение

Специальный стаж Иванова Александра Станиславовича, 10.07.1958г. рождения в качестве машиниста (кочегара) котельной (на угле) в период с 01.01.2007 по 21.05.2007, с 01.10.2007 по 28.02.2014 в соответствии с п.2 ч.1 ст.30 Федерального закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», со Списком № 2 (раздел XXXIII «Общие профессии», поз.23200000-13786), утвержденным Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 № 10, подтверждается.

Главный специалист-эксперт ООППЗЛ

Ознакомлен
Начальник управления ПФР
М.П.

Директор ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»

Гл. бухгалтер ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»

М.П.




Н.В. Коконова


Г.И. Голубева

21.09.2018г.


Г.И.Савин


Ю.Н. Гусева

СПРАВКА
о результатах проверки соблюдения законодательства о
противодействии коррупции в государственном казенном учреждении
социального обслуживания Ярославской области «Рыбинский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Наставник»

«16» апреля 2018 года

г. Ярославль

С 19 марта 2018 года по 31 марта 2018 года управлением по противодействию коррупции Правительства Ярославской области (далее – Управление) на основании приказа Правительства Ярославской области от 16.03.2018 № 11 проведена плановая проверка государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области «Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» (далее – Учреждение), расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 61. ✓

Основание проведения проверки: Постановление Губернатора Ярославской области от 04.03.2010 № 97 «Об управлении по противодействию коррупции Правительства области, внесении изменений в отдельные постановления Губернатора области и признании утратившим силу постановления Губернатора области от 01.08.2008 № 585». Плановая проверка проводилась рабочей группой в составе: консультантов Управления Розенсона Дмитрия Евгеньевича - руководителя рабочей группы, и Кошонина Андрея Владимировича - члена рабочей группы.

✓ В проверяемом периоде с 01.01.2017 по 31.12.2017 руководство Учреждением осуществлял директор Савин Геннадий Ильич.

1. Реализация Антикоррупционной политики

Работа по соблюдению законодательства о противодействии коррупции в Учреждении организована в соответствии с Антикоррупционной политикой Учреждения, утвержденной приказом Учреждения от 15.07.2015 № 58 «О мерах по предупреждению коррупции». Этим же приказом назначены ответственные за реализацию антикоррупционной политики Учреждения – заместители директора, заведующий методическим отделением.

Антикоррупционная политика Учреждения разработана в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, методическими рекомендациями Министерства труда и социального

развития Российской Федерации на основе Примерной антикоррупционной политики государственного (муниципального) учреждения и унитарного предприятия Ярославской области, разработанной Управлением (доведена письмом от 03.07.2015 № ИХ.01-07012/15 «О мерах по предупреждению коррупции в организациях»).

Приказом Учреждения от 13.05.2016 № 44 «О внесении изменений в Антикоррупционную политику ГКУ СО ЯО СРЦ Наставник» Антикоррупционная политика Учреждения актуализирована. Внесение изменений в Антикоррупционную политику Учреждения связано с необходимостью исполнения новых требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

Со всеми работниками Учреждения оформлены дополнительные соглашения к трудовым договорам, в которых предусматривается ответственность работника за несоблюдение Антикоррупционной политики учреждения (в том числе Положения о конфликте интересов и Регламента обмена подарками и знаками делового гостеприимства).

2. Реализация Плана противодействия коррупции

План мероприятий по противодействию коррупции в Учреждении на 2017 год утвержден директором Учреждения 09.01.2017. План мероприятий по противодействию коррупции в Учреждении на 2018 год утвержден директором Учреждения 09.01.2018. Планы мероприятий по противодействию коррупции в Учреждении на 2017 и 2018 годы предусматривают мероприятия правовой и организационной направленности по исполнению Национального плана противодействия коррупции.

Контроль за исполнением каждого отдельного пункта Плана возложен на конкретного ответственного исполнителя (заместителей директора, руководителей структурных подразделений, специалистов). Общий контроль за исполнением плана осуществляется директором Учреждения. Все мероприятия Плана на 2017 год выполнены в установленные сроки, что подтверждается отметками на первом экземпляре Плана.

План мероприятий по противодействию коррупции в Учреждении на 2018 год в достаточной степени согласуется с нормами Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы».

3. Предотвращение конфликта интересов

Приказом Учреждения от 14.09.2015 № 76/1 «Об утверждении Перечня коррупционных рисков и Перечня должностей с высоким риском

коррупционных проявлений» утвержден Перечень коррупционных рисков и Перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений. Перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений. Директором Учреждения 12.07.2016 утверждена Карта коррупционных рисков в Учреждении. Директором Учреждения 04.09.2017 Карта коррупционных рисков в Учреждении утверждена в новой редакции.

За 2017 год сотрудниками Учреждения, должности включены в Перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений, представлено 7 деклараций конфликта интересов, ситуаций конфликта интересов не выявлено.

4. Деятельность комиссии по противодействию коррупции

В Учреждении образована комиссия по противодействию коррупции, приказом Учреждения от 15.07.2015 № 58 «О мерах по предупреждению коррупции» утвержден ее персональный состав. Приказом Учреждения от 12.01.2018 № 25/1 «О внесении изменений в приказ № 58 от 15.07.2015 «О мерах по предупреждению коррупции» персональный состав комиссии по противодействию коррупции в Учреждении актуализирован.

В 2017 году заседания комиссии по противодействию коррупции в Учреждении проводились ежеквартально.

На заседаниях комиссии по противодействию коррупции рассматривались вопросы исполнения плана противодействия коррупции за 1 квартал 2017 года (Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции от 23.03.2017 № 1), вопросы организации закупок товаров, работ, услуг, исполнения плана противодействия коррупции за 2 квартал 2017 года (Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции от 22.05.2017 № 2), вопросы исполнения плана противодействия коррупции за 3 квартал 2017 года (Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции от 02.10.2017 № 3), вопросы исполнения плана противодействия коррупции за 4 квартал 2017 года и весь 2017 год, о предложениях в план противодействия коррупции на 2018 год, утверждение плана работы комиссии на 2018 год (Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции от 18.12.2017 № 4).

Обращений работников Учреждения в комиссию по противодействию коррупции об оказании консультативной помощи по вопросам противодействия коррупции не зарегистрировано.

Обращений граждан в комиссию по противодействию коррупции о ставших им известными случаях коррупционных и иных правонарушений, совершенных работниками Учреждения, не зарегистрировано.

В связи с отсутствием обращений граждан в комиссию по противодействию коррупции о ставших им известными случаях коррупционных и иных правонарушений, совершенных работниками Учреждения, привлечение к дисциплинарной ответственности работников, в

отношении которых установлены факты нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, в том числе по результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования, не проводилось.

5. Иные меры по противодействию коррупции

При осуществлении в Учреждении ежеквартального мониторинга сообщений СМИ, институтов гражданского общества, правоохранительных и иных государственных органов, иных организаций о фактах коррупции не зарегистрировано.

Проведения социологических исследований, опросов общественного мнения по вопросам противодействия коррупции в Учреждении в течение проверяемого периода не было.

На стендах в помещениях Учреждения размещена информация для посетителей, содержащая телефоны должностных лиц Учреждения, к которым можно обращаться в случае коррупционных правонарушений со стороны персонала Учреждения.

Сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции осуществляется в рамках общего взаимодействия при ведении уставной деятельности Учреждения.

Совместных мероприятий антикоррупционной направленности с общественными объединениями и организациями, взаимодействующими в сфере противодействия коррупции, не проводилось.

Переподготовка и повышение квалификации работников Учреждения, в должностные обязанности которых входит участие в предупреждении коррупции, в проверяемом периоде не проводилась.

В ходе проверки не представлены документы, подтверждающие проведение в течение проверяемого периода мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение работников Учреждения и на формирование у них отрицательного отношения к коррупции, кроме оформления со всеми сотрудниками учреждения дополнительных соглашений к трудовым договорам, в которых предусматривается ответственность работника за несоблюдение Антикоррупционной политики учреждения (в том числе Положения о конфликте интересов и Регламента обмена подарками и знаками делового гостеприимства).

Актуальные редакции Антикоррупционной политики Учреждения и Плана противодействия коррупции на 2018 год размещены на официальном сайте Учреждения по адресу: <http://nastavnik-ryb.ru/>.

Выводы:

В Учреждении в целом выполняются требования законодательства Российской Федерации и Ярославской области о противодействии коррупции, рекомендуется продолжать работу по противодействию коррупции в соответствии с утвержденным Планом по противодействию коррупции на 2018 год.

- Приложение:
1. Копия приказа Правительства Ярославской области от 16.03.2018 № 11 в 1 экз. на 3 л.;
 2. Копии документов Учреждения, относящиеся к предмету проверки, в 1 экз. на 26 л.

Консультант управления по
противодействию коррупции
Правительства области



Д.Е. Розенсон

Консультант управления по
противодействию коррупции
Правительства области



А.В. Кошонин

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Ярославской области

Республиканская ул., д.27, Ярославль, 150000, тел./факс 8(4852) 30-89-90, e-mail: ursn76@yandex.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Рыбинск, Ярославской области

(место составления акта)

« 20 »

ноября

2018 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 181/11 вет.; 176-Кр.

Юридический адрес: 152 934, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пушкина,
д.61. Фактический адрес: 152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Ухтомского, д.22 а; 152909, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки,

По адресу/адресам: д.55.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 881 от 17.10.2018 г. Заместителя Руководителя
Управления Россельхознадзора по Ярославской области Ф.З. Зайдуллина.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области
Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник»
(ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр «Наставник»).

ИНН7610072344, ОГРН 1067610056018.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2018 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность час.

« » 2018 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

5 дней / 2 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр «Наставник»

Савин Г.И. уведомлен 06.11.2018 г. в 11:50

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела надзора в области карантина
растений, за качеством и безопасностью зерна и семенного контроля Никитина Ирина
Викторовна, государственный инспектор Рыбинского межрайонного отдела государственного
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Ярославской области Сорокина
Надежда Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр «Наставник» - Савин Геннадий Ильич.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки с 14.11.2018 г. по 20.11.2018 г. установлено: ✓

14.11.2018 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. в ходе проведения плановой выездной проверки установлено: государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник», юридический адрес: 152 934, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пушкина, д.61; фактический адрес: 152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д.22; 152909, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д.55 осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области, приказ № 307 от 14.04.2015 г.; ИНН7610072344, ОГРН 1067610056018. Приказом № 53-2 от 27.12.2017 г. на должность директора ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр «Наставник» назначен Савин Геннадий Ильич.

Основной целью деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, осуществление мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

В области ветеринарного надзора.

Учреждение осуществляет организацию питания для несовершеннолетних. Для приготовления блюд при организации питания используется продукция животного происхождения, в том числе подконтрольная государственному ветеринарному надзору.

Поставки продуктов питания, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, осуществляются по государственным контрактам. Так на поставку рыбы заключен государственный контракт №Ф.2018.299032 от 02.07.2018 г. (с ИП Смирнов В.А, Ярославская область, г. Рыбинск), колбасных изделий - №Ф.2018.253148 от 13.06.2018 г. (ООО «Фабрика Деликатесов, Ярославская область, п. Дубки), яйца куриного - №Ф.2018.261948 от 19.06.2018 г. (ООО «ЭКОФУД», Московская область, г. Пушкино), молочной продукции - №Ф.2018.253201 от 13.06.2018 г. (ООО «Эпсилон», г. Ярославль), мяса - №Ф.2018.261990 от 19.06.2018 г. (ООО «Эпсилон», г. Ярославль), масла и сыра - №Ф.2018.262020 от 19.06.2018 г. (ООО «Эпсилон», г. Ярославль), сельди - №Ф.2018.255411 от 13.06.2018 г. (ООО «Продкорпорация», г. Ярославль), печени говяжьей - №Ф.2018.253013 от 13.06.2018 г. (ООО «Продкорпорация», г. Ярославль).

Пищеблок учреждения представлен горячим цехом, холодным цехом, моечной, складскими помещениями. Работники пищеблока обеспечены спецодеждой, имеют личные медицинские книжки.

Для хранения подконтрольной госветнадзору продукции кухня и подсобные помещения оборудованы холодильными камерами с температурным режимом +4 - +6⁰ С и низкотемпературными морозильными камерами с режимом хранения до -20⁰ С. Всё холодильное оборудование находится в исправном состоянии, оснащено термометрами, имеет соответствующую маркировку. Температурные режимы, сроки хранения и товарное соседство соблюдаются. Проводится текущая дезинфекция морозильных камер, ведется Журнал учета мытья холодильников.

ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» предоставил государственный контракт №151 от 27.12.2017 г. на оказание услуг по дератизации и договор №1056 от 08.10.2018 г. по дератизационным работам с ООО «Компания Вирта» (г. Ярославль).

У ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» были запрошены товарно-транспортные и ветеринарные сопроводительные документы, которые были представлены 19.11.2018 г. При анализе представленных документов установлено:

30.10.2018 г. по счет-фактуре № ПК 1694/10 от 30.10.2018 г. в адрес ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» (Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 61) от ООО «Продкорпорация» (г. Ярославль) поступила и была принята для использования продукция, подконтрольная

государственному ветеринарному надзору, а именно: печень говяжья в количестве 1,214 кг. К данной счет-фактуре предоставлено ветеринарное свидетельство №990759152 от 30.10.2018 г., в котором указана продукция говядина замороженная в количестве 1,214 кг. Таким образом, печень говяжья поступила, была принята и использована по неправильно оформленным ветеринарным сопроводительным документам. На момент проверки вышеперечисленная продукция была использована в нарушении п.п. 2, 3, 7 "Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов", утв. Приказом Минсельхоза РФ от 27 декабря 2016 г. №589.

В области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при осуществлении закупок для государственных нужд.

Для питания детей Учреждение закупает пищевую продукцию, а именно крупы на территории Ярославской области.

Основными поставщиками являются: ООО «Продкорпорация» (юр. адрес: г. Ярославль, ул. Наумова, д.62, кв.31.). Государственный контракт № Ф.2018.262001 от 19.06.2018 г.

В адрес учреждения в период с октября 2018 г. по ноябрь 2018 г. поступила крупяная продукция:

- по счет фактуре № ПК 567/10 от 11.10.2018 г.- крупа рисовая – 12 упак. по 0,9 кг.,
- по счет фактуре № ПК 1019/10 от 17.10.2018 г.- геркулес – 2 упак. по 0,4 кг., крупа пшеничная – 2 упак. по 0,6 кг.;
- по счет фактуре № ПК 1563/10 от 26.10.2018 г.- крупа гречневая -2 упак по 0,9 кг.,
- по счет фактуре № ПК 1786/10 от 29.10.2018 г.- крупа гречневая -5 упак по 0,9 кг.,
- по счет фактуре № ПК 1782/10 от 29.10.2018 г.- крупа рисовая – 12 упак. по 0,9 кг.,
- по счет фактуре № ПК 37/10 от 01.10.2018 г.- крупа гречневая - 5 упак по 0,9 кг., геркулес -5 упак по 0,4 кг., крупа манная -5 упак. по 0,8 кг., пшено -5 упак. по 0,9 кг.,
- по счет фактуре № ПК 29/11 от 01.11.2018 г.- крупа манная -5 упак. по 0,8 кг.,
- по счет фактуре № ПК 276/11 от 07.11.2018 г.- крупа пшеничная – 5 упак. по 0,6 кг.;
- по счет фактуре № ПК 294/11 от 07.11.2018 г.- горох колотый-1 упак. по 0,9 кг., пшено- 1 упак. по 0,9 кг.,

На момент проверки 14.11.2018 г. на хранении находилась следующая продукция:

- *крупа гречневая*, первый сорт, страна происхождения Россия, изготовитель ООО «Карачиха», (150001, г. Ярославль, ул. Песочная, 55), срок годности 20 месяцев, дата изготовления 13.10.2018 г., ГОСТ Р 55290-2012, в количестве 7 упак. по 0,9 кг. Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д –RU. ПН 49.В. 00720 от 28.03.2017 г.;
- *горох шлифованный колотый*, первый сорт, страна происхождения Россия, изготовитель ООО «Карачиха», (150001, г. Ярославль, ул. Песочная, 55), срок годности 20 месяцев, дата изготовления 27.08.2018 г, ГОСТ 6201-68, в количестве 1,8 кг. Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д –RU. ПН 49.В. 00724 от 28.03.2017 г.;
- *хлопья овсяные «Геркулес»* происхождение Россия, ГОСТ 21149-93, производитель ООО «Карачиха» (г. Ярославль, ул. Песочная, д. 55), срок годности 4 месяца, дата изготовления 10.10.2018 г., в количестве 2 упак. по 0,4 кг. Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д –RU. ТН 49.В.00726 от 28.03.2017 г.
- *крупа пшено шлифованное*, первый сорт, происхождение Россия, ГОСТ 572-60, производитель ООО «Карачиха» (150001, г. Ярославль, ул. Песочная, д. 55), срок годности 9 месяцев, дата изготовления 20.10.2018 г, в количестве 4 упак. по 0,9 кг. Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д –RU.РА 01.В. 75001 от 28.12.2017 г.;
- *крупа рисовая шлифованная*, первый сорт, страна происхождения Россия, изготовитель ООО «Карачиха», (150001, г. Ярославль, ул. Песочная, 55), срок годности 18 месяцев, дата изготовления 06.10.2018 г., ГОСТ 6292-93, в количестве 16 упак. по 0,9 кг. Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д –RU. РА 01 В 76992 от 24.01.2018 г.,
- *крупа манная, марки «М»*, происхождение Россия, ГОСТ 7022-97, изготовитель ООО «Карачиха» (г. Ярославль, ул. Песочная, д. 55), срок годности 10 месяцев, дата изготовления 29.10.2018 г., в количестве 5 упак. по 0,8 кг. Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д –RU.АБ56.В.00389 от 18.05.2018 г.
- *крупа пшеничная мелкодроблёная, фасованная*, происхождение Россия, СТО 52931156-

0012017, изготовитель ООО «Карачиха» (г. Ярославль, ул. Песочная, д. 55), срок годности 16 месяцев, дата изготовления 29.10.2018 г, в количестве 5 упак. по 0,6 кг. Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д –RU.АБ56.В.00398 от 31.05.2017 г.

Хранение круп осуществляется в складских помещениях площадью 7 кв.м. и 5 кв.м. ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр «Наставник» по адресам: 152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д.22а; 152909, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д.55. Крупы хранятся на стеллажах. Маркировка на упаковках содержит всю необходимую информацию: наименование продукции, дату выработки, наименование и местонахождение изготовителя, массу нетто, пищевую ценность, срок годности, номер ГОСТа. Помещение закрытое, не заражено вредителями хлебных запасов. Соблюдается чистота. При осмотре помещения для хранения круп установлено, что оно оснащено приборами для определения температуры и влажности воздуха. Имеется документированная информация, свидетельствующая о контроле за хранящимися крупами (журнал учёта влажности и температуры воздуха).

Произведено фотографирование фотоаппаратом LUMIX.

В ходе проведения плановой проверки директору ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр «Наставник» Савину Геннадью Ильичу разъяснены требования законодательства в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при осуществлении закупок для государственных нужд и в области ветеринарного надзора.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В области ветеринарного надзора.

30.10.2018 г. по счет-фактуре № ПК 1694/10 от 30.10.2018 г. в адрес ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» (Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 61) от ООО «Продкорпорация» (г. Ярославль) поступила и была принята для использования продукция, подконтрольная государственному ветеринарному надзору, а именно: печень говяжья в количестве 1,214 кг. К данной счет-фактуре предоставлено ветеринарное свидетельство №990759152 от 30.10.2018 г., в котором указана продукция говядина замороженная в количестве 1,214 кг. Таким образом, печень говяжья поступила, была принята и использована по неправильно оформленным ветеринарным сопроводительным документам. На момент проверки вышеперечисленная продукция была использована в нарушении п.п. 2, 3, 7 "Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов", утв. Приказом Минсельхоза РФ от 27 декабря 2016 г. №589.

Ответственным за данное административное правонарушение является старшая медицинская сестра ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» Алатырцева Юлия Николаевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет
нарушений не выявлено:

Нарушений законодательства в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при осуществлении закупок для государственных нужд не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы (копии):

1. Устав № 307 от 14.04.2015 г.;
2. Свидетельство сер.76 № 0022750727 от 25.12.2006 г.;
3. Свидетельство сер.76 № 002057582 от 25.12.2006 г.;
4. Приказ № 53-2 от 27.12.2017 г.;
5. Государственные контракты: № Ф.2018.262001 от 19.06.2018 г., №Ф.2018.299032 от 02.07.2018 г., №Ф.2018.253148 от 13.06.2018 г., №Ф.2018.261948 от 19.06.2018 г., №Ф.2018.253201 от 13.06.2018 г., №Ф.2018.261990 от 19.06.2018 г., №Ф.2018.262020 от 19.06.2018 г., №Ф.2018.255411 от 13.06.2018 г., №Ф.2018.253013 от 13.06.2018 г.;
6. Счет-фактуры: № ПК 567/10 от 11.10.2018 г., № ПК 1019/10 от 17.10.2018 г., № ПК 1563/10 от 26.10.2018 г., № ПК 1786/10 от 29.10.2018 г., № ПК 1782/10 от 29.10.2018 г., № ПК 37/10 от 01.10.2018 г., № ПК 29/11 от 01.11.2018 г., № ПК 276/11 от 07.11.2018 г., № ПК 294/11 от 07.11.2018 г., №ПК 1406/10 от 24.10.2018 г., №1115/10 от 18.10.2018 г., № ПК 1694/10 от 30.10.2018 г.;
7. Декларации о соответствии: № ЕАЭС № RU Д –RU. ПН 49.В. 00720 от 28.03.2017 г., № ЕАЭС № RU Д –RU. ПН 49.В. 00724 от 28.03.2017 г., № ЕАЭС № RU Д –RU. ТН 49.В.00726 от 28.03.2017 г., № ЕАЭС № RU Д –RU.РА 01.В. 75001 от 28.12.2017 г., № ЕАЭС № RU Д –RU. РА 01 В 76992 от 24.01.2018 г., № ЕАЭС № RU Д –RU.АБ56.В.00389 от 18.05.2018 г., № ЕАЭС № RU Д –RU.АБ56.В.00398 от 31.05.2017 г.;
8. Товарные накладные: №1029024 от 29.10.2018 г., №3300 от 29.10.2018 г., №3469 от 31.10.2018 г., №0092574 от 29.10.2018 г., №3351 от 24.10.2018 г., №1022060 от 22.10.2018 г., №1029031 от 29.10.2018 г., №3225 от 22.10.2018 г.;
9. Ветеринарные свидетельства: №990759152 от 30.10.2018 г., №938304272 от 18.10.2018 г., №964585570 от 24.10.2018 г., №954830720 от 22.10.2018 г., №985309521 от 29.10.2018 г., №953596128 от 22.10.2018 г., №985313787 от 29.10.2018 г., №1058598477 от 14.11.2018 г., №1058607252 от 14.11.2018 г., №981350560 от 28.10.2018 г.;
10. Ветеринарные справки: №995120669 от 31.10.2018 г., №963573817 от 24.10.2018 г., №963575955 от 24.10.2018 г.;
11. Фотоматериалы.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Никитина И.В.
Сорокина Н.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 »

21

2018 г.

(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА**

ул. Крестовая, 65,
г. Рыбинск, Ярославская область, 152901

12 09.2018 № ВПО-10846-2018

Директору Государственного
казённого учреждения социального
обслуживания Ярославской области
Рыбинский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Наставник»

Савину Г.И.

12/09/18

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушения
законодательства о системе
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

Рыбинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» прав и законных интересов несовершеннолетних, которой выявлены следующие нарушения законов.

В силу п. 5 ст. 13 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» СРЦ принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи.

В нарушение указанного положения СРЦ «Наставник» ненадлежащим образом проводится работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, и оказанию социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлению социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи.

Так, проверкой установлено, что при помещении несовершеннолетних по заявлению родителей, в связи с трудной жизненной ситуацией, при возвращении ребенка в семью, сотрудниками СРЦ осуществляется только выход по месту жительства. Однако, при выявлении нестабильной ситуации в семье, СРЦ не проводит надлежащую работу по установлению факта

устранения причин условий, способствующих помещению несовершеннолетнего в СРЦ. При установлении факта неустранения причин, способствующих помещению несовершеннолетнего в СРЦ, при передаче ребенка в семью Учреждением не уведомляются органы системы профилактики.

Указанные нарушения выявлены при помещении в СРЦ всех несовершеннолетних, например:

- Шашковой В.С., 01.02.2005 г.р., и Шашкова Р.С., 04.12.2010 г.р.,
- Лебедевой Д.И., 08.10.2009 г.р., Лебедева А.И., 26.06.2011 г.р.,
- Барлеева И.Д., 26.12.2005 г.р.,
- Моковой А.А., 23.01.2009 г.р., Моковой Р.А., 26.04.2011 г.р.,

Моковой С.А., 19.12.2007 г.р.

СРЦ направляет информацию в органы системы профилактики лишь, сообщая факт о помещении несовершеннолетних и их выбытии, при этом в нарушение указанных норм закона в информации не отражаются подробные причины помещения детей и сведения о необходимости решения вопроса о проведении индивидуально-профилактической работы с семьей, в случае выявления факторов, способствующих социально-опасному положению семьи.

Согласно ст. 4 Федерального закона № 120-ФЗ в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят, в том числе, органы опеки и попечительства, органы социальной защиты, образовательные организации.

В силу ст. 16 Федерального закона № 120-ФЗ органы опеки и попечительства участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и осуществляют меры по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

Должностные лица органов опеки и попечительства в целях предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также антиобщественных действий несовершеннолетних используют предоставленные законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации полномочия, связанные с осуществлением ими функций опеки и попечительства, а также в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами.

Так, при помещении несовершеннолетнего Николаева В.С., 24.11.2004 г.р., по его личному заявлению, СРУ направлена информация в органы внутренних дел, в связи с тем, что от несовершеннолетнего поступила информация о его побоях дома. Однако, какой-либо информации для решения вопроса о проведении индивидуально-профилактической работы с семьей в органы системы профилактики не направлялась. Также, информация не направлена в органы опеки и попечительства для решения

вопроса конфликтной ситуации в семье, с учетом того, что ребенок фактически самостоятельно отказался проживать в семье.

В силу п. 5 ст. 13 Федерального закона № 120-ФЗ СРЦ содержат в установленном порядке на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляют их социальную реабилитацию, защиту их прав и законных интересов, организуют медицинское обеспечение и обучение несовершеннолетних по соответствующим образовательным программам, содействуют их профессиональной ориентации и получению ими специальности.

Пунктом 7 ст. 13 Федерального закона № 120-ФЗ установлено, что примерные положения о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Во исполнение указанного пункта постановлением Правительства РФ от 27.11.2000 № 896 утверждены Примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Указанным положением предусмотрено, что в центре могут быть образованы приемное отделение, группа длительного пребывания, социальная гостиница, семейная воспитательная группа, отделения диагностики и социальной реабилитации, социально-правовой помощи, перевозки несовершеннолетних, а также иные подразделения, необходимые для реализации основных задач.

Проверкой установлено, что в СРЦ «Наставник» организованы семейно-воспитательные группы, деятельность которых регулируется Типовым положением о семейно-воспитательных группах СРЦ для несовершеннолетних, утв. Приказом директора департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 01.09.2008 № 750 (в ред. приказа от 17.05.2010 № 154).

Согласно п. 2.2 Положения о семейно-воспитательной группе предусмотрено, что кандидатом в воспитатели могут быть совершеннолетние лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, за исключением:

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными,
- лиц, лишенных или ограниченных по решению суда в родительских правах,
- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине,
- лиц, устранившихся от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей и иных.

В нарушения указанных требований при передаче детей в семейно-воспитательные группы в СРЦ в личных делах воспитателей Вилановой Н.В., Королевой О.Н., Сергеевой С.Ю., Якимчевой И.М. отсутствуют документы,

подтверждающие возможность стать кандидатом для принятия ребенка в семейно-воспитательную группу, а именно: отсутствуют документы с места работы, сведения о дееспособности, сведения о том, что кандидат не был лишен или ограничен в родительских правах, в отношении него не было отменено усыновление, кандидат не является лицом, отстраненным от обязанностей опекуна (попечителя), лицо не состоит в однополном браке.

На основании ст. 351.1 Трудового кодекса РФ к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

Проверкой установлено, что на момент трудоустройства и допуска к работе семи работников у СРЦ не имелось сведений об отсутствии у них судимости.

Так, педагог-психолог Максимова Н.С. принята на работу 07.05.2018, справка об отсутствии судимости предоставлена от 14.05.2018, социальный педагог Волкова А.Д. принята на работу 21.08.2017, справка об отсутствии судимости предоставлена от 30.08.2017, музыкальный руководитель Кондратьева Т.Ю. принята на работу 01.04.2014, справка об отсутствии судимости предоставлена от 06.05.2014, социальный педагог Гауш М.В. принята на работу 16.03.2015, справка об отсутствии судимости предоставлена от 25.03.2015, социальный педагог Калошина А.В. принята на работу 09.04.2015, справка об отсутствии судимости предоставлена от 23.04.2015, социальный педагог Манухина Н.В. принята на работу 21.01.2014, справка об отсутствии судимости предоставлена от 09.02.2015, врач-педиатр Кузьмина Н.И. принята на работу 18.08.2014, справка об отсутствии судимости предоставлена от 09.09.2014.

В силу ст. 76 Трудового кодекса РФ работодатель обязан не допускать к работе сотрудников, не прошедших в установленном порядке обязательный медицинский осмотр.

В ходе проверки установлено, что в нарушение Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н № «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» Учреждением

нарушаются сроки прохождения сотрудниками ежегодных медицинских осмотров.

Так, несвоевременно прошли медицинский осмотр повар Коновалова Л.И. (18.11.2016-20.11.2017), воспитатели Фомичева Е.В. (10.11.2015-16.11.2016-24.11.2017) и Константинович В.А. (06.11.2015-16.11.2016-22.11.2017), медицинские сестры Шаронова Н.А. (10.11.2016-22.11.2016) и Сережина Н.Л. (16.11.2016-21.11.2017), заведующий хозяйством Леонова Е.А. (11.11.2016-16.11.2017), заместитель директора по АХЧ (14.11.2016-20.11.2017), педагог-психолог Пешкова О.С. (17.11.2016-20.11.2017), учитель-дефектолог Семенушкина Т.Л. (17.11.2016-21.11.2017), старшая медицинская сестра Алатырцева Ю.Н. (17.11.2016-19.12.2017) и иные работники. Всего выявлено указных нарушений в отношении 51 сотрудника СРЦ.

В силу пп. 1 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщики социальных услуг обязаны, в том числе, осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н утвержден Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

Разделом 3 «Должности педагогических работников» предусмотрены квалификационные требования инструктору по физической культуре.

Так, в нарушение указанных требований на должность инструктора по физической культуре принят Ванюхин Алексей Николаевич, имеющий высшее профессиональное образование в области строительства, что не соответствует требованиям к квалификации – высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.

Разделом 4 «Должности учебно-вспомогательного персонала» предусмотрена должность младшего воспитателя, к которой предъявлены следующие требования к квалификации: Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики без предъявления требований к стажу работы.

В нарушение указанных норм закона на должность младшего воспитателя приняты без наличия соответствующих требований к квалификации Карякин Александр Германович (среднее образование, без профессиональной подготовки), Абашкина Надежда Матвеевна (среднее

образование, без профессиональной подготовки), Климина Татьяна Петровна (среднее образование, без профессиональной подготовки),

В силу ст. 13 Федерального закона № 120-ФЗ специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них:

- принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи.

Проверкой установлено, что 26.07.2018 около 14.00 час. малолетний Шашков Р.С. утонул во время купания в реке Волга в районе дома 19 по ул. Волжская Набережная г. Рыбинска.

Решением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Рыбинск (далее - Комиссия) 13 декабря 2016 года семья Шашкова С.Н. и Дунаевской Т.А. поставлена на учет для проведения профилактической работы как с семьей, находящейся в социально-опасном положении (Постановление № 48/19 от 13.12.2016).

Ответственным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за организацию и проведение индивидуально профилактической работы назначен Департамент по социальной защите населения администрации городского округа город Рыбинск.

Основанием для постановки на профилактический учет явились следующие обстоятельства:

- факт помещения несовершеннолетней Шашковой В.С. по акту оперативного дежурного органов внутренних дел в приемное отделение ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», в связи с тем, что 28.10.2016 отец несовершеннолетней не забрал дочь из ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1, в которой обучается Виктория,
- отсутствие интереса отца к воспитанию и обучению дочери (в течение первой четверти отец не интересовался обучением дочерью, в школу не звонил, не приезжал, на выходные не забирал), при этом, Шашкова В.С. приступила к обучению в 2016 году с опозданием, в связи с тем, что отец своевременно не подготовил медицинские документы, не обеспечил дочь школьными принадлежностями, необходимой одеждой и гигиеническими принадлежностями (указанные вещи девочке были выданы в школе-интернат),
- Шашков С.Н. не выполнял рекомендации врачей, в связи с чем, девочка поступила в Рыбинскую школу-интернат, требующая обработку головы от педикулеза, которую осуществлял медицинский персонал школы,

- отсутствие официального трудоустройства у Шашкова С.Н. (со слов Шашкова С.Н., он неофициально работает сторожем на стройке) и Дунаевской Т.А.,

- родители без уважительных причин не отводят Шашкова Р.С. в детский сад в течение двух месяцев,

- семья имеет низкий материальный доход, в связи с чем, дети не получают полноценного питания,

- Дунаевская Т.А. не имеет регистрации,

- факт обсуждения указанной семьи 14.01.2016, в связи с поступлением 15.12.2015 в Комиссию учетной карты из ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», из которой следует, что Шашков С.Н. в выходные дни не проживает с семьей, в этот период у детей отсутствуют продукты питания, родители не оплачивают помещение Шашкова Р.С. детского сада, с детьми не гуляют, их не моют и не лечат.

Дети семьи Шашкова Н.С. неоднократно помещались в ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», а именно, Шашкова В.С. был помещена:

- с 03.09.2010 по 03.12.2010 по заявлению матери,

- с 31.12.2010 по 11.01.2011 по заявлению матери,

- с 25.06.2013 по 11.07.2013 по акту ОВД (в связи с помещением матери в психиатрическую больницу на лечение), 11.07.2013 Шашкова В.С. направлена в ГКУ ЯО СРЦ «Бригантина» (Переславский район), для прохождения обследования),

- с 11.08.2014 по 29.08.2014 – по заявлению отца,

- с 29.05.2015 по 01.07.2015 – по заявлению отца,

- с 28.10.2016 по 12.11.2016 – по акту ОВД,

- с 02.08.2018 по 29.08.2018 – по заявлению отца.

Шашков Р.С. помещен в СРЦ:

- с 11.08.2014 по 23.12.2014 – по заявлению отца,

- с 04.02.2017 по 10.02.2017 – по акту ОВД.

28.11.2017 на заседании Комиссии принято решение о прекращении индивидуальной профилактической работы с семьей Шашкова С.Н., как находящейся в социально-опасном положении.

При этом, в нарушение требований законодательства о системе профилактики безнадзорности и правонарушений ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» при рассмотрении вопроса о продолжении проведения профилактической работы с указанной семьей, полагало, что проведение профилактической работы с семьей возможно окончить, в связи с улучшением обстановки в семье. Однако, при этом, СРЦ не учтено, что дети Шашковым С.Н. и Дунаевской Т.А. периодически помещались в СРЦ (ежегодно), как по заявлению родителей, так как и по акту ОВД, как находящихся в социально-опасном положении, что свидетельствует о неблагополучии семьи.

С учетом изложенного, принятое решение Комиссии с учетом мнения СРЦ не соответствует основным задачам и целям деятельности органом системы профилактики. Отсутствие надлежащего контроля над семьей могло

послужить одной из причин безнадзорности и последующей гибели несовершеннолетнего Шашкова Р.С.

Таким образом, выявленные проверкой нарушения закона не отвечают требованиям безопасности детей, что является недопустимым и служат основанием для привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием Рыбинского городского прокурора.

2. Принять исчерпывающие меры, направленные на устранение в кратчайший срок нарушений действующего законодательства и недопущения их в дальнейшем.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в Рыбинскую городскую прокуратуру.

Заместитель городского прокурора
младший советник юстиции



Р.В. Шабалин